

DETALHE DE FIXACAO DO EXTINTOR
S/ ESCALA



GÁS
ISOMETRICO

LEGENDA DE GÁS

TUBULACAO DE ACO GALVANIZADO CLASSE DIN 2440
SEM COSTURA SCH 40– DIAMETROS: 3/4" –

CONEXOES EM ACO FORJADO CLASSE 10 DA TUPY
J 90 3/4" – 7

BRACADEIRAS DE FERRO CHATO GALV. TIPO D 3/4" –
TUBULACAO QUE SOBE
TUBULACAO QUE DESCE

RE REGISTRO DE ESFERA 3/4" FAB. NIAGARA OU EQUIVALENTE – (DE BRONZE)

OBS: – SERAO UTILIZADAS ROSCAS NPT
– A INSTALACAO EMBUTIDA NO PISO DEVERA SER REVESTIDA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 APOS O TESTE DE ESTANQUEIDADE
– A INSTALACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA COM TINTA AMARELA A BASE DE EPOXI E FIXADA COM BRACADEIRA A CADA 2 METROS



ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II
PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC.: 1 / 100

LEGENDA DE INCENDIO

EXTINTOR CO2 6Kg

EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6Kg

Ministério da Educação

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II – 04 SALAS DE AULA

ENDEREÇO: DIVERSOS

PROPRIETÁRIO: FUNDO DE FORTALECIMENTO PARA A ESCOLA

AUTORES DO PROJETO : CGEAN – BRASÍLIA (DF)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

DLFO

CREA

DLFO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (061) 9985-9115 – MARCELO / (061) 9989-5190 – GUSTAVO / (0 XX 61) 234-5511 / 383-3292 (TELEFAX)

INC	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E GÁS PLANTA BAIXA INCÊNDIO E GÁS	FOLHA 01/01

REVISÃO:	DATA :	ESCALA :	DESENHO :	VISTO:
01–2006	ABRIL/2006	INDICADA		